



Spolek „Za lepší Vedrovice“
Vedrovice č.p. 62
671 75 Vedrovice
(datovou schránkou)

Vaše značka

Naše značka
OUVE-006/2026

Vyřizuje
Janderka

Vedrovice
24.02.2026

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Obec Vedrovice (dále jen „obec“) obdržela dne 12.02.2026 *Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů*, ve které za spolek „Za lepší Vedrovice“, Tomáš Havlíček (dále jen „žadatel“) žádá o poskytnutí informací:

1. Poslední čtyři kompletní po sobě jdoucí zkušební protokoly týkající se rozboru vody z obecního vodovodu.
2. Poslední tři protokoly z periodických proškolení a přezkoušení tlakových zařízení a hospodaření s nebezpečnými látkami učiněných revizním technikem, a to včetně revize dávkovacího zařízení chloru podle nařízení vlády č. 192/2022 Sb., a ČSN 690012.

Obec Vedrovice tuto žádost posoudila dle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SvInf“) a podle ustanovení § 15 odst. 1 SvInf a

věc v části bod 2 Žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

částečně odmítá

Odůvodnění:

Dne 12. 02. 2026 obdržela obec Vedrovice 2026 *Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů*, ve které žadatel žádá o poskytnutí informací cit. „Žádáme Vás o zaslání kompletních posledních čtyř po sobě jdoucích zkušebních protokolů týkající se rozboru vody z obecního vodovodu. Dále Vás žádáme o zaslání protokolů z posledních třech periodických proškolení a přezkoušení revizním technikem tlakových zařízení a hospodaření s nebezpečnými látkami, a to včetně revize dávkovacího zařízení chloru podle nařízení vlády č.192/2022 sb. a ČSN 690012.“

Žadatel ve své žádosti požaduje zaslání posledních tří protokolů z periodických proškolení a přezkoušení tlakových zařízení a hospodaření s nebezpečnými látkami

realizovaných revizním technikem, a to včetně revize dávkovacího zařízení chloru podle nařízení vlády č. 192/2022 Sb. (dále jen „NV“) a ČSN 690012.

Tlakové zařízení umístěné na obecní vodárně nespadá podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. v) NV do kategorie vyhrazených tlakových zařízení, neboť toto zařízení obsahuje výlučně vodu, a tedy neobsahuje nebezpečnou látku ve smyslu § 3 téhož nařízení. Rovněž technologické zařízení, jehož prostřednictvím je do systému distribuován chlor, nenaplnuje znaky vyhrazených tlakových zařízení, jelikož chlor je do systému vpravován prostřednictvím elektrického dávkovacího čerpadla (pumpy), nikoliv za využití tlakové nádoby, jak předpokládá ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) NV.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 NV ve spojení s § 8 NV se revize a zkoušky obligatorně provádějí pouze u vyhrazených tlakových zařízení, včetně ověřování bezpečnosti provozu těchto zařízení. Podle ustanovení § 26 odst. 6 NV se následné přezkušování provádí výhradně u fyzických osob provádějících obsluhu vyhrazených tlakových zařízení.

Vzhledem k tomu, že žadatel v podané žádosti uplatnil nárok na poskytnutí informací vztahujících se výlučně k provozování vyhrazených tlakových zařízení, kterými však zařízení umístěná v obecní vodárně ani zařízení k dávkování chloru nejsou, rozhodl se povinný subjekt o částečném vyhovění žádosti a poskytnutí pouze těch informací, které se týkají zkušebních protokolů o rozboru vody z obecního vodovodu.

Podle ust. § 15 odst. 1 SvInf pokud povinný subjekt, byť i jen zčásti, žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Poučení:

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem vyřízení žádosti lze podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podat **do 15 dnů** od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno prostřednictvím Obecního úřadu Vedrovice, Vedrovice 327, 671 75. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.

S pozdravem



Richard Janderka
starosta